

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КИМ 66220061000201067987 от 29.06.2022

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11709419>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84, 8 (343) 346-12-60

факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99, gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, 4 тел. 8(34377) 7-23-76

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-4-2022/0025/1 от 29 июля 2022 года

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Логиновская средняя общеобразовательная школа № 21» (ИНН: 6639008942; ОГРН: 1026601982461)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 29 июня 2022 № 66-4-2022/0025/1
в период с «18» июля 2022 г. по «29» июля 2022 г.

Начальником ОПД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УПД и ПР ГУ МЧС
России по СО подполковником внутренней службы Юсуповым Эльдаром Памхаловичем

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор МБОУ «Логиновская СОШ № 21» Кленикова Юлия Николаевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:



№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СИ 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; Раздел 7.6 СИ 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.	28.07.2023	
2.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения: 1 этаж: помещение 7; 2 этаж: помещение № 55 согласно технического паспорта	ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	28.07.2023	
3.	Подвальное помещение здания используется для хранения оборудования, мебели и других предметов	п. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	28.07.2023	
4.	Дверь помещения складского назначения 1 этаж: помещение 7, 2 этаж: помещение № 55 (согласно технического паспорта) является не противопожарной	ст. 59 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СИИ 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4	28.07.2023	
5.	В помещении складского назначения 2 этаж: помещение № 55 (согласно технического паспорта) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем)	п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	28.07.2023	



6	В полу на путях эвакуации из здания (эвакуационный выход из помещения № 1,4,84) допускаются перепалы высотой менее 0,45 м	п. «а» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.3.5 СИ 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	28.07.2023
---	---	--	------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Логиновская СОШ № 21»


Клещикова Юлия Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Начальник ОПД и ИР Белоярского ГО,
ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ИР
Главного управления МЧС России по СО
Юсупов Э.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

Телефоны доверия:

МЧС России 8-499-216-99-00

ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-00

ОНД Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный 8-34377-7-23-76



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643051

Владелец Клепикова Юлия Николаевна

Действителен с 11.03.2025 по 11.03.2026