

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)228-53-71 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Белоярского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского округа Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский

(наименование органа государственного надзора)

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 40, тел. (34377) 2-23-76, E-mail: tond-Beloyarka@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 41/1/27

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Логиновская средняя общеобразовательная школа № 21»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Юсупова Э.Ш. ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области № 41

(наименование органа ГПН)

от « 05 » марта 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 21 » марта 2019 г. по 11 ч 00 мин. « 21 » марта 2019 г. проведена проверка

старший инспектор ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Столяров С.А.

(полнота, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарному надзору, проводящего (-их) проверку)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Логиновская средняя общеобразовательная школа № 21», Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, ул. 8 Марта, 56

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

совместно с директором МБОУ «Логиновская средняя общеобразовательная школа № 21» Клепиковой Юлией Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	01.04.2020	
2	Здание, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения не оборудовано пожарными щитами. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению N 5 Правил противопожарного режима в РФ	п. 481 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	01.04.2020	

3	допускается изменении функционального назначения устройством складских и подсобных помещений в вентиляционной (по плану БТИ помещение № 39).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 80 п. 3	01.04.2020
4	Предел огнестойкости транзитных воздуховодов не соответствует требованиям ПБ, отсутствует огнезащитная обработка транзитных воздуховодов.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.19; СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" п. 6.62	01.04.2020
5	Дверь складского помещения является не противопожарной (по плану БТИ помещение № 33)	ст. 59 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4	01.04.2020
6	Помещения различного функционального назначения – склад почты (по плану БТИ помещение № 28) и коридор на 1 этаже не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 88 п.1	01.04.2020
7	Ширина эвакуационных выходов в свету менее 0,8 м (выход со второго и третьего этажа на лестничную клетку)	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные выходы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2020
8	На путях эвакуации (в коридоре 1-го этажа) располагаются деревянные шкафы для одежды	пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.04.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво,
ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО
Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Столяров С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«05» апреля 2019г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ «Логиновская СОШ № 21» Клепикова Ю.Н.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » апреля 2019 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643051

Владелец Клепикова Юлия Николаевна

Действителен с 11.03.2025 по 11.03.2026